POSTE CIRCULAR COM SUPORTE TOPO DUAS PETALAS

8,30m

11 m

50cm

1,70m

TOMADA DE FORÇA

QUEDA DE TENSÃO

cabo sugerido

cabo sugerido

cabo sugerido 10mm²

R= 3,10 x 0,0175/10 = 0,88r

R= 0,88r

QT= 0,88 x 10 = 8,82

QT= 220v - 8,82v = 211,18v

SOLICITADO CONCESSIONÁRIA DE 200

L = distancia

I = corrente

R = resistencia

QT = Queda de tensão

CARACTERISTICAS DAS LUMINARIAS LED 110W

SUPORTE PARA LUMINÁRIAS DUAS PETALAS

DIAGRAMA UNIFILAR

DIAGRAMA UNIFILAR

POSTE DE CONCRETO CHANFRADO SEÇÃO CIRCULAR

SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO

Legenda

MARGINAL ESQUERDA

RUA

RUA

RUA

RUA

TRAVESSA I

RUA J

PARA ARAGUAINA

AVENIDA ARAGUAIA

MARGINAL DIREITA

RUA L

RUA

VICINAL

RUA

RUA SÃO

MARGINAL ESQUERDA

RUA MINAS

MARGINAL ESQUERDA

RUA

AVENIDA HAROLDO VELOSO

AVENIDA ARAGUAIA

TO 164 PARA ARAGUAINA

RUA

MARGINAL DIREITA

RUA SÃO PAULO

MARGINAL DIREITA

RUA SANTA CRUZ

VICINAL

PLANTA BAIXA ELÉTRICA

Carmolândia

REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

ELÉTRICO/REVITALIZAÇÃO

01/01

- PLANTA BAIXA DE INSTAL. ELETRICA
- QUADRO DE CARGA
- QUADRO DE QUEDA DE TENSÃO
- DIAGRAMA, LEGENDA E DETALHES